



Poročilo o izvedeni nalogi  
**KS BOŠTANJ - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-26/36306

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ  
BOŠTANJ 30  
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne  
27.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)

Celje, 20.04.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - stanovanjska hiša Boštanj 19a
<b>Številka vzorca:</b>	26/36306
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
<b>Naročnik:</b>	KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
<b>Vzorec odvzel:</b>	Anja Hvalec, NLZOH OPKV
<b>Čas odvzema:</b>	14.04.2026 10:40
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Boštanj, omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji
<b>Vzorec sprejel:</b>	Anja Hvalec
<b>Kraj in čas sprejema:</b>	Celje, 14.04.2026 13:45

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	13.0	°C		/	/
Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	/	/
Električna prevodnost (20°C)	429	µS/cm		2500	skladen
pH	7.5			6.5-9.5	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Intenziteta vonja	/			/	/
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
<b>Splošni parametri</b>					
Barva (436 nm)	<0.1	m <sup>-1</sup>		/	/
Motnost	<0.1	NTU		/	/
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O <sub>2</sub>	5	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0.50	skladen
<b>Mikrobiološki parametri</b>					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *)	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *)	<10	CFU/mL		100	skladen

\* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.



**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

**Ocena rezultatov**

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-26/36306-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/18306-26/36306-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18306-26/36306-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjska hiša Boštanj 19a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/36306  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 250278, 14.04.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Datum in ura:** 14.04.2026 10:40

**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV

**Sprejem vzorca**

**Datum in ura:** 14.04.2026 13:45

**Sprejel:** Anja Hvalec

**Datum poročila:** 20.04.2026

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji





## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	13.0	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.04.26 14.04.26
Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.04.26 14.04.26
Električna prevodnost (20°C)	429	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	14.04.26 14.04.26
	<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>				
	<i>Meritev opravljena pri T = 13.0 °C</i>				
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.04.26 14.04.26
	<i>Meritev opravljena pri T = 13.4 °C</i>				
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.04.26 14.04.26
Intenziteta vonja	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.04.26 14.04.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.04.26 14.04.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anja Hvalec ob 20.04.2026 14:56

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - stanovanjska hiša Boštanj 19a		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	26/36306		
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
<b>Naloga:</b>	KS BOŠTANJ - pitne vode		
<b>Skrbnik vzorca</b>	Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)		
<b>Naročnik:</b>	KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Boštanj, omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 16.04.2026	
<b>Datum in ura:</b> 14.04.2026 10:40	<b>Datum in ura:</b> 14.04.2026 13:45		
<b>Odvzel:</b> Anja Hvalec, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b> Anja Hvalec		

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Splošni parametri</b>					
Barva (436 nm)	<0.1	m <sup>-1</sup>		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, CE	15.04.26 15.04.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, CE	15.04.26 15.04.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O <sub>2</sub>	SIST EN ISO 8467:1998 , CE	15.04.26 15.04.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	ISO 11732: 2005 <sup>[1]</sup> , MB	15.04.26 15.04.26

[1] CFA analizator.

#### Kraj izvedbe preiskav:

CE - OKA Maribor, Ipavčeva ulica 18, Celje  
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Elektronsko potrdili:  
Ksenija Bošnjak, univ.dipl.inž.kem.inž.  
OKA Maribor

Vodja oddelka:  
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 16.04.2026 14:05:25

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjska hiša Boštanj 19a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/36306; Lab. št.: 26/7135  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 20.04.2026  
**Datum in ura:** 14.04.2026 10:40 **Datum in ura:** 14.04.2026 14:57  
**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV **Prevzel:** Breda Živič

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	14.04.2026 16.04.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	14.04.2026 16.04.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	15.04.2026 18.04.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	15.04.2026 17.04.2026

Analitik:  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 20.04.2026 06:22:13

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.